



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Томской области

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Томск, пр. Мира, 26

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы

Октябрьского района г. Томска

(наименование органа государственного пожарного надзора)

634057, г. Томск, пр. Мира, 26, тел. 8(3822) 600-772

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание N 47/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению
детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Октябрьского района г. Томска по пожарному надзору № 47 от «18» октября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» ч. «30» мин. «24» октября 2018 г. по «17» ч. «00» мин. «31» октября 2018 г. проведена плановая проверка государственным инспектором Октябрьского района г. Томска по пожарному надзору капитаном внутренней службы Арестовым Павлом Валерьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов)

помещений муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 77 г. Томска, расположенных по адресу: г. Томск, ул. Любы Шевцовой, 4

по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с ВрИО заведующего МАДОУ № 77 Складанюк Ириной Сергеевной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявления нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	обеспечить (выполнить) эвакуационные выходы на металлическую лестницу из групповых ячеек (Подснежник, Василёк, Гвоздика, Ромашка, Аютины глазки) шириной не менее 0,8 м.	прим. 2, п. 4.2 СНИП II-A.5-62; п. 6.16 СНИП 21-01-97*; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	12.08.2019г.	
2.	отделить помещение склада (возле гр. Лютики) и помещение склада (возле танцевально-музыкального зала) от других помещений общественного назначения и коридоров, дверью с нормированным пределом огнестойкости	п. 5.1.10, п. 5.2.2.3 СП 4.13130.2009; ст. 4, ст. 5, ст. 6, ст. 87 ФЗ № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной без-	12.08.2019г.	

		опасности»; п. 7.4 СНиП 21-01-97*		
3.	определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" складских помещений	п. 20 ППР в РФ	12.08.2019г.	
4.	Обеспечить наличие проектной документация на смонтированную автоматическую установку пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией на объекте защиты	п. 61 ППР в РФ, ст. 83 123-ФЗ	12.08.2019г.	
5.	Обеспечить звуковые сигналы СОУЭ уровнем звука не менее чем 15дВ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях	п. 3.14, п. 3.15, 3.22 НПБ 104-03; п.п. 4.2 СП 3.13130.2009	12.08.2019г.	
6.	Обеспечить наличие (смонтировать, защитить) помещения входной части гр. Лютики, часть коридора после тамбура центрального входа/выхода учреждения автоматическими пожарными извещателями АУПС	п. 9, Табл. 1 НПБ 110-03, п. 9, Табл. А1, Приложение А СП 5.13130.2009	12.08.2019г.	
7.	Обеспечить работоспособность подачи управляющих сигналов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей при срабатывании автоматических пожарных извещателей	п.13.1, НПБ 88-2001, п. 14.2 СП 5.13130.2009; ч. 4 ст. 83 № 123-ФЗ	12.08.2019г.	
8.	Обеспечить все пожарные шкафы в помещениях учреждения поворотными кассетами	п.4.5, НПБ 151-00 «Шкафы пожарные. Технические требования. Методы испытаний»	12.08.2019г.	
9.	образовавшееся отверстие в месте пересечения противопожарной преграды электрическими проводами в помещении спортивного зала заделать негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость	п. 22 ППР в РФ	12.08.2019г.	

Список нормативных документов, на которые сделаны ссылки:

1. Правила противопожарного режима в Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технически регламент о требованиях пожарной безопасности»;
3. СП 1.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;
4. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
5. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
6. СНиП II-A.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»;
7. СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

8. НПБ 151-00 «Шкафы пожарные. Технические требования. Методы испытаний»;
9. НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;
10. НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования»;
- 11.

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушения требования пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Государственный инспектор
Октябрьского района г. Томска
по пожарному надзору
капитан вн. сл. Арестов П.В.

"31" октября 2018 г.

Предписание для исполнения получил:

И.А. Арестов
(подпись)

Арестов

защитницей Рашидова С.А.
(должность, фамилия, инициалы)

"31" октября 2018 г.